0200 Meldergruppe: Raumbezeichnung: Melderanzahl: Melderart: Gebäudebezeichnung: Geschoss: Besonderes: Wärmeleitkabel 1.UG 0200 Haus D Tiefgarage automatische Melder Poller absenkbar T4 T5 +5_-1 A.0125 Büro 8 B.0119 Zubereitung A.0124 Büro 7 A.A3 A.0123 Büro 6 A.0122 Büro 5 A.0117 Büro 4 T4.1 B.0412 Lager T6 A.0116 Büro 3 B.0413 Personal +2**/**0 A.0115 Büro 2 B.94 WC-P4 A.0114 Büro 1 Т9 C.0116 Gastraum \bigcirc Gefahrstofflager: Chlorgas: 2X50 Liter T2 C.0219 Aufenthal A.0109 Aufenthalt A.0108 Teeküche T13 A.0102 Tagung 2 +1 T10 C.A1 T11 T12 +3 Rheinhafenstraße Hotel- und Verwaltungsgebäude Legende Haus B Haus C Haus D
1 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11T12 T13 Haus A Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe besondere Gefahren Treppenraum mit Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren T10 T13 Feuerwiderstand mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse TR Bezeichnung und 2.0G 1.0G EG 27.02.2025 Stand: Warnung vor Schlauchanschlussventil, trocken, giftigen Stoffen Erstellt: T.Kremer

