Gebäudebezeichnung: Geschoss: Melderanzahl: Melderart: Besonderes: Meldergruppe: Raumbezeichnung: **BMZ 1.UG** Haus A Brandmelderzentrale Südliche Uferpromenade T5 A.0125 Büro 8 A.F0160 Flur A.0124 Büro 7 A.A3 A.0123 Büro 6 B.0311 Gastraum 2 A.0122 Büro 5 A.0117 Büro 4 T4.1 B.0412 Lager T6 T7 B.A1,A2 A.0116 Büro 3 A.0115 Büro 2 A.0114 Büro 1 Т9 Kielstraße C.0116 Gastraum Gefahrstofflager: Chlorgas: 2X50 Liter C.0219 Aufenthali A.0109 Aufenthalt A.0108 Teeküche T13 +1 | |-1 |-1 |-1 T10 C.A1 C.0212 Gastraum T12 T11 +3**,**-1 Rheinhafenstraße Hotel- und Verwaltungsgebäude Legende Haus A Haus B Haus C Haus D
T1 T2 T3 T4 T4.1 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe Treppenraum mit Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren T10 T13 Feuerwiderstand mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse TR Bezeichnung und 2.0G 1.0G EG 27.02.2025 Stand: besondere Warnung vor Glasflaschen Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss Erstellt: T.Kremer

