

0026


Meldergruppe:	Gebäudebezeichnung:	Geschoss:	Raumbezeichnung:	Melderanzahl:	Melderart:	Besonderes:
0026	Haus B	1.UG	Gaslöschanlage, Serverraum	-	-	Gaslöschanlage, Zwei-Melderabhängigkeit



Legende



Treppenschnitt



FIDELITAS Hotel- und Verwaltungsgebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Stand: 27.02.2025

Erstellt: T.Kremer



Legende

Gaslöschbereich, Überwachungsbereich

Handauslösung Gaslöschanlage

Einsatzweg

vertikale Rettungswege

Aufzug

T10

Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse

A.A.1,A.2

Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse

T13

Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse

Wandhydrant

Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss

Nicht mit Wasser löschen

LMZ

Löschmittelzentrale

besondere Gefahren

T11

Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse

Wandhydrant

Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss

Nicht mit Wasser löschen

LMZ

Löschmittelzentrale

besondere Gefahren

Treppenschnitt

Haus A

Haus B

Haus C

Haus D

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

DG

4.OG

3.OG

2.OG

1.OG

EG

1.UG

FIDELITAS

Hotel- und Verwaltungsgebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Stand:

27.02.2025

Erstellt:

T.Kremer